


康养楼负一层冷媒管平面图 1:100

说明：1、冷凝水管由给排水专业排放，详见给排水图纸。



说明示意图
本图需经施工图审查合格后方可交付施工使用。

广东省城乡规划设计研究院
有限责任公司
GUANG DONG URBAN & RURAL PLANNING
AND DESIGN INSTITUTE CO.LTD
资质证书编号：A244003022
QUALIFICATION CERTIFICATE NO.:A244003022
版权所有，未经授权，不得复制。
COPYRIGHT MAY NOT BE COPIED

注册师章（建筑、结构）SEAL OF A/E OF RECORD

工程设计出图专用章 SEAL OF DRAWING
建设单位 CLIENT 新丰县卫生健康局
管理单位 新丰县政府投资建设项目代建管理
工程名称 PROJECT 新丰县医共体总医院通田分院
子项名称 SUBJECT 公共卫生补短板建设项目
业务编号 JOB NO. 2022-JZ-059
施工图审查批准号 REVIEW NO.

图纸名称 DRAWING TITLE		康养楼负一层冷媒管平面图	
图 别 DISCIPLINE	暖通	比 例 SCALE	1:100
图 号 DRAWING NO.	NT-K-13	日 期 DATE	2023.02
设计阶段 PHASE	施工图	版 次 REVISION	1
专业审定 APPROVED BY	袁小华		
专业审核 EXAMINED BY	谢建勇		
项目负责 PRJ.DIRECTOR	黄 欣	颜会阔	
专业负责 CHIEF.ENG.	何 佳 泽		
校 对 CHECK BY	陈博睿		
设 计 DESIGN BY	何 佳 泽		
制 图 DRAWN BY	何 佳 泽		
方案设计 CONCEPT			
会签栏 COUNTERSIGN			
建 筑 ARCH.		结 构 STRU.	
给排水 PLUM.		电 气 ELEC.	
通 风 MECH.			